

Утверждаю:
Руководитель субъекта
естественной монополии
Игисина С.Ж.

(подпись)

ПРОТОКОЛ

итогов закупок способом через электронные торговые площадки путем запроса
ценовых предложений № 2726 на сайте: www.ets-tender.kz

Наименование закупок: Сплит – система (кондиционер);
Номер закупок: 21.

г. Актау,
микрорайон 29А, здание 97

«21» 11 2019г.

1. Состав комиссии:

Председатель комиссии:	Управляющий директор по инфокоммуникационным системам, балансам и ремонтам Сыздыков К.Г.
Заместитель Председателя комиссии:	Начальник управления закупок, логистики и местного содержания Ахмадин Д.А.
Члены комиссии:	Начальник юридического управления Саламатова Б.М. Начальник управления бюджетной, тарифной политики и экономического анализа Приходько А.О. Заместитель начальника управления закупок, логистики и местного содержания Токутаев А.М.
Секретарь комиссии:	Ведущий специалист управления закупок, логистики и местного содержания Бугасова М.А.

Заместитель Председателя комиссии отсутствует (приказ №268 от 15.11.2019), в
связи с расторжением трудового договора.

2. Комиссия закупок, действующая на основании Приказа председателя правления
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество)
№07-03/0005-П от 08 января 2019 года, провела 19 ноября 2019 года в 14.00 часов
по адресу: г. Актау, микрорайон 29А, здание 97, закупки следующих товаров:

№	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Цена в тенге, без учета НДС	Сумма в тенге, без учета НДС
1	Сплит – система (кондиционер);	тип - настенная сплит система, обслуживаемая площадь не менее 36кв.м., основные режимы-охлаждение/обогрев, дополнительные режимы - автоматический режим, режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), мощность 3,5кВт - модельный ряд 12. Мощность в режиме охлаждения 3520Вт. Мощность в режиме обогрева 3810Вт. Потребляемая мощность при охлаждении 1090Вт. Потребляемая мощность при обогреве 1050Вт. Тип хладагента R 410А. Фаза- однофазный. Фильтры тонкой очистки воздуха - да. Регулировка скорости вращения. вентилятора- есть пульт дистанционного управления - да. Таймер включения выключения- да. Максимальная длина коммуникаций - 20 м	шт.	22	330 792	7 277 424

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

Наименование участника запроса ЦП	Предложенная цена без учета НДС	Решение о допуске заявок участников	Причина отклонения	
ИП Гумерова В.Ф.	4 434 100	Допустить полностью соответствуют требованиям Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73 (далее - Правила).		
ТОО «Аврора Сервис»	6 955 520	Отклонить	не соответствует требованиям технической спецификации. В связи с этим заявка отклонена на основании пп.2 п.170 Правил	Отсутствует фильтры тонкой очистки воздуха и регулировка скорости вращения.
ТОО «ИТБ «ДЭНКО»	7 233 974	Отклонить	не соответствует требованиям технической спецификации. В связи с этим заявка отклонена на основании пп.2 п.170 Правил	Не совпадает мощность охлаждения
ТОО «Биоконд Казахстан»	7 260 000	Отклонить	не соответствует требованиям технической спецификации. В связи с этим заявка отклонена на основании пп.2 п.170 Правил	Не совпадает длина коммуникаций.
ТОО «Maxi COMFORT»	4 730 000	Отклонить	не соответствует требованиям технической спецификации. В связи с этим заявка отклонена на основании пп.2 п.170 Правил	Не совпадает длина коммуникаций и обслуживаемая площадь

4. Сопоставив ценовые предложения комиссия

РЕШИЛА:

1) на основании пп.2 п. 171 Правил признать закупки способом через электронные торговые площадки путем запроса ценовых предложений несостоявшимися;


2) не позднее одного рабочего дня со дня утверждения итогов закупок разместить данный протокол на интернет-ресурсе Общества, а так же на электронной торговой площадке.

Председатель комиссии:



Сыздыков К.Г.

Члены комиссии:


Отсутствовал Ахмадин Д.А.


Саламатова Б.М.


Приходько А.О.


Токутаев А.М.

Секретарь комиссии:


Бугасова М.А.

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Почтовый адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область 130000,
А/Я 250, город Актау, 29А микрорайон, здание №97