

Утверждаю
 Заместитель Председателя Правления
 по эксплуатации - Главный инженер
 АО «МРЭК»
 Сагымбеков Ж.Б.
 «13» / 10 2020г.

Техническая спецификация
 по закупкам услуг «Диагностика систем гарантированного питания СТП»

№ п/п	Наименование работ	Краткая характеристика работ	Место выполнения работ	Срок гарантии
1	Услугу по диагностике систем гарантированного питания	1) Технический осмотр внешнего и внутреннего состояния модуля зарядного выпрямителя ZB220DC. 2) Углубленная диагностика модуля зарядного выпрямителя с выявлением возможных неисправностей узлов, плат, компонентов и деталей. 3) Проведение электрических измерений с помощью мультиметра, осциллографа и другого измерительно-диагностического оборудования. 4) Проверка модуля зарядного выпрямителя при подаче номинального напряжения основного питания. 5) Испытание модуля зарядного выпрямителя на холостом ходу и под нагрузкой. 6) Составление технического отчета по оказанным услугам с выдачей необходимых рекомендаций и заключений.	УРПС Каражанбас Буачинский РЭС	до 31 декабря со дня подписания договора

Данные услуги необходимо выполнять, соблюдая следующие условия:

1. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества.
2. Наличие квалифицированных специалистов (2человека) не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний по охране труда и имеющие группу по электробезопасности не ниже III. Медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, укомплектованными средствами индивидуальными защитами, инструментами и специальными приборами.

3. Оказанные услуги предъявляются Заказчику исполнителем с оформлением соответствующих Актов/протоколов.
4. Оказание услуг Исполнителем производится до 31.12.2020 года согласно графику Заказчика.
5. Исполнитель предоставляет следующие документы:
 - Медицинское освидетельствование
 - В случай замены запчастей предоставить сертификат качества
 - Квалификационные удостоверения прошедший проверку знаний по охране труда и имеющий группу по электробезопасности не менее III

Начальник ОР



Калымбаева Р.

Начальник СРЗиА



Алкиев М.