

"Утверждаю"
 Зам. Председателя Правления по
 эксплуатации - Главный инженер

Ж. Сагымбеков

" 24 " 04 2020 год

Техническая спецификация накупаемые товары на 2020 год

№ п/п	Код ЕНС ТРУ	Наименование ЕНС ТРУ	Краткая характеристика	Доп. характеристика / Наименование в соотв. со справочником	Ед.изм.	Кол-во	Место доставки	Срок гарантии
1	271210.900.000031	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, с мелкозернистым кварцевым наполнителем	Предохранители высоковольтные с кварцевым наполнителем ПКТ 101-6-5-40 УЗ ТУ 3.49-19274160-018-95 и ГОСТ 2213-79. На токи 5 А (Д=55мм), длина-312мм в комплект входят заменяемые элементы: патрон с плавким элементом	шт	21	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи
2	271210.900.000031	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, с мелкозернистым кварцевым наполнителем	Предохранители высоковольтные с кварцевым наполнителем ПКТ 101-6-10-40 УЗ ТУ 3.49-19274160-018-95 и ГОСТ 2213-79. на токи 10 А (Д=55мм), длина-312мм в комплект входят заменяемые элементы: патрон с плавким элементом	шт	6	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи
3	271210.900.000031	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, с мелкозернистым кварцевым наполнителем	Предохранители высоковольтные с кварцевым наполнителем ПКТ 101-6-20-40УЗ ТУ 3.49-19274160-018-95 и ГОСТ 2213-79. на токи 20 А (Д=55мм), длина-312мм в комплект входят заменяемые элементы: патрон с плавким элементом и комплект с губками	шт	12	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи
4	271210.900.000031	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, с мелкозернистым кварцевым наполнителем	Предохранители высоковольтные с кварцевым наполнителем ПКТ 102-6-40-31,5УЗ ТУ 3.49-19274160-018-95 и ГОСТ 2213-79. на токи 40 А	шт	16	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи
5	271210.900.000031	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, с мелкозернистым кварцевым наполнителем	Предохранители высоковольтные с кварцевым наполнителем ПКТ 102-10-40-31,5УЗ ТУ 3.49-19274160-018-95 и ГОСТ 2213-79. на токи 40 А	шт	18	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи
6	271210.900.000031	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, с мелкозернистым кварцевым наполнителем	Предохранители высоковольтные с кварцевым наполнителем ПКТ 101-10-30-31,5УЗ ТУ 3.49-19274160-018-95 и ГОСТ 2213-79. на токи 30 А (Д=55мм), длина-412мм в комплект входят заменяемые элементы: патрон с плавким элементом и комплект с губками	шт	13	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи
7	271210.900.000031	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, с мелкозернистым кварцевым наполнителем	Предохранители высоковольтные с кварцевым наполнителем ПКТ 101-10-20-31,5УЗ ТУ 3.49-19274160-018-95 и ГОСТ 2213-79. на токи 20 А (Д=55мм), длина-412мм в комплект входят заменяемые элементы: патрон с плавким элементом и комплект с губками	шт	24	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи
8	271210.900.000031	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, с мелкозернистым кварцевым наполнителем	Предохранители высоковольтные с кварцевым наполнителем ПКТ 101-10-15-31,5УЗ ТУ 3.49-19274160-018-95 и ГОСТ 2213-79. на токи 15 А (Д=55мм), длина-412мм в комплект входят заменяемые элементы: патрон с плавким элементом и комплект с губками	шт	24	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи

9	271210.900.000031	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, с мелкозернистым кварцевым наполнителем	Предохранители высоковольтные с кварцевым наполнителем ПКТ 101-10-10-31,5 УЗ ТУ 3.49-19274160-018-95 и ГОСТ 2213-79. На токи 10 А (Д=55мм), длина-412мм в комплект входят заменяемые элементы: патрон с плавким элементом и комплект с губками	шт	32	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи
10	271210.900.000032	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, выхлопной	Предохранитель ПК-10 SIBA-315 мА 8x150 мм	шт	50	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи
11	271210.900.000032	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, выхлопной	Предохранитель ПК-10 SIBA-500 мА 8x150 мм	шт	25	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи
12	271210.900.000032	Предохранитель переменного тока	для защиты силовых трансформаторов и линий, выхлопной	Предохранитель ПК-10 SIBA-1000 мА 8x150 мм	шт	25	Мангистауская область, г. Актау, склад АО "МРЭК"	12 месяцев со дня подписания акта прием передачи

1. Гарантийный срок на поставляемый товар:

2. Год выпуска товара не ранее:

3. Проверка и испытание:

4. Сертификат соответствия:

5. Условия поставки (по ИНКОТЕРМС): DDP, г.Актау

один год

2019 год

Проверка технических параметров в соответствие со специфик:

1. Оригинал паспорта Товара завода изготовителя.

2. Предоставление нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия Товара либо заверенной подписью и печатью поставщика со штампом "копии верна".

Начальник ПТУ

Начальник ОПиМР

Специалист

Ермекбай К.

Калыбаева Р.

Калышбеков А.